



**Syndicat des eaux de Haute-Ajoie SEHA**  
Monsieur Guy Juillard Président  
Rte Principale 2  
CH-2914 Damvant

## Rapport d'analyse d'échantillon : 222461-1

Emission du rapport : 03 novembre 2022

N° de client	00006
N° de dossier	2200850
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S. Chapuis
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	26.10.2022
Date de réception	26.10.2022
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	222461 : Puits no 1 Courtemaîche 222462 : Puits no 3 Courtemaîche
Remarque :	

### Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RufertLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

### RuferLab SA



Stéphane Rufer  
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard  
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 222461-222462

Paramètres prélèvement	Méthode	Date d'analyse	Unité	222461	222462
				Puits no 1 Courtemaîche	Puits no 3 Courtemaîche
Heure de prélèvement				10h00	10h00
Nombre de flacons				1	1
Température			°C	n/a	n/a
Traitement				n/a	n/a
<b>Chimie organique</b>					
Hydrocarbures aliphatiques C <sub>10</sub> à C <sub>40</sub>	7.2-MOD-001-02-10	27.10.2022	mg/l	< 0.002	< 0.002

