RuferLab
Laboratoire d'analyse

Syndicat des eaux de Haute-Ajoie SEHA
Par son Président M Guy Juillard
Rte Principale 2
CH-2914 Damvant

Rapport d'analyse d'échantillon : 262584-1

Emission du rapport 22 octobre 2026

N° de client	00006
N° de dossier	2601149
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	*S. et R.Chapuis*
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	*19.10.2026*
Date de réception	19.10.2026
Conditions météo et température ambiante	*n/a*
Point de prélèvement (identification, description, état)	262584 : *Station de traitement Courtemaîche Eau traitée* 262585 : *Station de traitement Buix eau traitée* 262586 : *Réservoir Courtemaîche Courchavon, sortie* 262587 : *STAP Montignez Bac* 262588 : *Entrée réservoir Damvant* 262589 : *Entrée réservoir Réclère* 262590 : *Sortie réservoir Roche d'Or* 262591 : *Entrée réservoir communal Granfontaine* 262592 : *Chambre d'entrée Fahy* 262593 : *Chambre Le Paradis* 262594 : *Dans réservoir SEHA à Bure* 262595 : *Chambre de Chevenez (Combe Ronde)*

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.
Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon 262584-2602585

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	262584 *Station de traitement Courtemaîche Eau traitée*	262585 *Station de traitement Buix eau traitée*
Heure de prélèvement				11h00	10h15
Nombre de flacons				1	1
Température			°C	n/a	n/a
Traitement				Javel/UF	UV
Chimie					
pH	7.2-MOD-004-12-02	19.10.2026		7.27	7.21
Conductivité (25°C)	7.2-MOD-004-12-03	19.10.2026	µS/cm	572	596
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	19.10.2026	FNU	0.061	0.174
Absorption UV 254 nm	7.2-MOD-004-16-01	21.10.2026	cm-1	0.009	0.009
Carbone organique dissous (DOC)	7.2-MOD-004-24-03	21.10.2026	mg C /l	0.74	0.28
Ammonium	7.2-MOD-004-16-02	21.10.2026	mg NH_4^+/l	0.012	0.012
Alcalinité	7.2-MOD-004-27-01	22.10.2026	°f	23.7	25.3
Dureté totale	Calcul	22.10.2026	°f	28.5	29.5
Minéralisation totale	Calcul	22.10.2026	mg/l	481	490
Calcium	7.2-MOD-003-01-01	19.10.2026	mg Ca^{++}/l	110	114
Magnésium	7.2-MOD-003-01-01	19.10.2026	mg Mg^{++}/l	2.85	2.81
Potassium	7.2-MOD-003-01-01	19.10.2026	mg K^+/l	1.68	1.57
Sodium	7.2-MOD-003-01-01	19.10.2026	mg Na^+/l	11.7	7.74
Chlorure	7.2-MOD-004-21-00	21.10.2026	mg Cl^-/l	26.2	20.5
Nitrite	7.2-MOD-004-21-00	21.10.2026	mg NO_2^-/l	< 0.005	< 0.005
Nitrate	7.2-MOD-004-21-00	21.10.2026	mg NO_3^-/l	22.6	17.0
Phosphate	7.2-MOD-004-21-00	21.10.2026	mg PO_4^{3-}/l	< 0.005	< 0.005
Sulfate	7.2-MOD-004-21-00	21.10.2026	mg SO_4^{--}/l	17.5	16.8

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon : 262586-262590

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262586 *Réservoir Courtemaîche Courchavon, sortie*	262587 *STAP Montignez Bac*	262588 *Entrée réservoir Damvant*	262589 *Entrée réservoir Réclère*	262590 *Sortie réservoir Roche d'Or*
Heure de prélèvement				*10h45*	*10h30*	*11h15*	*11h25*	*11h00*
Nombre de flacons				*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Température			°C	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Traitement				UF	UF	Javel/UF	Javel/UF	Javel/UF
Microbiologie								
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	19.10.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	19.10.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	19.10.2026	UFC/ml	0	0	1	0	0

Analyses effectuées, n° échantillon : 262591-262595

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262591 *Entrée réservoir communal Granfontaine*	262592 *Chambre d'entrée Fahy*	262593 *Chambre Le Paradis*	262594 *Dans réservoir SEHA à Bure*	262595 *Chambre de Chevenez (Combe Ronde)*
Heure de prélèvement				*11h40*	*08h00*	*09h30*	*09h45*	*08h30*
Nombre de flacons				*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Température			°C	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Traitement				UV/UF	UV/UF	Javel/UF	Javel/UF	Javel/UF
Microbiologie								
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	19.10.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	19.10.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	19.10.2026	UFC/ml	0	0	0	0	0

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch